

**TOPLANTI SALONLARI (\*) İÇİN ARANACAK  
YANGIN DAYANIM ŞARTLARI**

	1	2		3	
		Aranan Yangın Dayanımları			
	Yapı Elemanı ve Yapı Malzemesi	Toplantı Salonlarında	Zemin Kat Toplantı Salonlarında		
1	Toplantı Salonu ve Dış Hacimlerin Ayrım Duvarları	F90 - A	F90 - A		
2	Diğer Duvarlar	A	A		
3	Toplantı Salonları ile Dış Hacimler Arasındaki Döşemeler Koridorların üst ve alt Döşemeleri	F90 - A	F90 - A		
4	Diğer Döşemeler	F30 - AB	F30 - AB		
5	Sıraları, Tribünleri, Galerileri, Balkonları vb. Taşıyan Yapı Kısımları	F90 - A	F90 - A		
6	Yükselen Oturma Sıralarının veya Sahnelerin Zeminini Taşıyan konstrüksiyonları	B1		B1	
		Taşıyıcı Konstrüksiyon A sınıfı Malzemedен olduğu takdirde bunun aralarından boru veya kablo hatları geçirilir.			
7	Duvar Kaplamaları	B1 veya B1 Detayları bakımından özel şartlar			
8	Tavan - Döşeme Kaplamaları	A	A		

- (\*) > 100 kişi olan sinema tiyatrolar  
> 200 kişi olan konferans salonları  
> 200 kişi olan sirk, spor tesisi, manej, yüzme havuzu  
> 400 kişi olan lokanta, kantin, düğün salonları, çadırli birahane  
> 1000 kişi olan açık hava sineması  
> 500 kişi olan stadyum, yüzme stadyumu, buz stadyumu, koşu veya ata binme alanı