

**GARAJLAR İÇİN ARANACAK
YANGIN DAYANIM ŞARTLARI**

1	2	3	4	5	6	7	
	Aranan Yangın Dayanımları						
	Garajlar ve altlarındaki diğer hacimler ⁽¹⁾	Orta boy veya büyük açık garajlar. En üst park alanının zemininden yüksekliği: ≥22 m ≥ 16.5 m	Orta boy veya büyük tek kat garajlar üstü kullanılmayan	Tekil binah küçük yer üstü Garajlar		Haşka kullanılmı binalarda küçük garajlar	
1	Taşıyıcı duvar ve ayakları	F90 - A	F60 - A	F60 - A	F60 - A	F30 - A	F30 - A
2	Garajlar ile diğer hacimler arasında ki ayırma duvarları	F90 - A	F90 - A	F90 - A	F90 - A	F90 - A	F90 - A
3	Taşıyıcı olmayan ayırım ve dış duvarlar	A	A	A	A	A	A

4	Dö- şemel er	F90 - A	F90 - A	F90 - A	F90 - A	F30 - B veya A	F30 - B veya A
5	Ara- ba- taşı- maya nın dö- şemel er ⁽³⁾	A	A	A	A	A	A
6	Çatı konst- rüksiyon ve örtül- sü ⁽³⁾	A	A	A	A	A	A
7	Dö- şeme ve çatı örtü ve yalıtı- mı	Büyük garajlar A, diğerlerinde B ₁			B1		B1
8	Ze- minle- r	A	A	A	A	A	A

- 1) Kazan daireleri, her yanıcı madde depoları ve yakıtlı motor daireleri için 2'nci kolon göz önüne alınmalıdır. Katı, sıvı ve gaz yakıt depoları ve bunların yakıldığı ocakların yerleri için 2'nci kolonda F90 - A yerine F180 - A konur.
- 2) F90 - A olmadıkları takdirde
- 3) Çatı altı garajdan F90 - A sınıfı bir döşeme ile ayrılmamışsa